

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и  
Некрасовскому районам Ярославской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

150043, Ярославская область, г. Ярославль ул. Розы Люксембург дом 17 к.1,  
телефон 72-01-85, E-mail: [ond\\_ymr@mail.ru](mailto:ond_ymr@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
управление надзорной деятельности и профилактической работы  
по Ярославской области ГУ МЧС  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 47/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
**Муниципального общеобразовательного учреждения «Сарафоновская средняя школа»**  
**Ярославского муниципального района**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(МОУ Сарафоновская СШ ЯМР)  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ярославского района  
Ярославской области по пожарному надзору Максимова Константина Павловича №47 от  
07.04.2021 г, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» с 10 час. 00 мин. 13.04.2021 по и 15 час. 00 мин. 27.04.2021 государственным  
инспектором Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному  
надзору майором внутренней службы Роговой Анной Вадимовной проведена **плановая**  
проверка Муниципального общеобразовательного учреждения «Сарафоновская средняя школа»  
Ярославского муниципального района(МОУ Сарафоновская СШ ЯМР, расположенного по  
адресу: Ярославский район, село Сарафоново дом 55.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего  
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Козловская С.Г. и заместителем директора по АХР Малышевой М.К  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Система пожарной сигнализации на объекте эксплуатируется с имеющимися нарушениями (акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты от 23.03.2021 ООО «Связьстрой СБ») пожарные извещатели частично ( <b>коридор 1 этажа</b> ) расположены на высоте менее 0,5м от электросветильников	п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	1.04.2022	

2.	Система пожарной сигнализации на объекте эксплуатируется с имеющимися нарушениями (акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты от 23.03.2021 ООО «Связьстрой СБ») пожарные извещатели частично ( <b>коридор 2 этажа</b> ) расположены на высоте менее 0,5м от электросветильников	п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	1.04.2022	
3.	Система пожарной сигнализации на объекте эксплуатируется с имеющимися нарушениями (акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты от 23.03.2021 ООО «Связьстрой СБ») пожарные извещатели частично <b>кабинет №6</b> расположены на высоте менее 0,5м от электросветильников	п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	1.04.2022	
4.	Система пожарной сигнализации на объекте эксплуатируется с имеющимися нарушениями (акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты от 23.03.2021 ООО «Связьстрой СБ») пожарные извещатели частично, <b>комната инвентаря в спортзале</b> расположены на высоте менее 0,5м от электросветильников	п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	1.04.2022	
5.	Система пожарной сигнализации на объекте эксплуатируется с имеющимися нарушениями (акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты от 23.03.2021 ООО «Связьстрой СБ») пожарные извещатели частично <b>подсобка уборщиц на 2 этаже</b> расположены на высоте менее 0,5м от электросветильников	п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	1.04.2022	
6.	Система пожарной сигнализации на объекте эксплуатируется с имеющимися нарушениями (акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты от 23.03.2021 ООО «Связьстрой СБ») пожарные извещатели частично <b>установлены на ребрах жесткости подвесного потолка</b>	п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	1.04.2022	
7.	Система пожарной сигнализации на объекте эксплуатируется с имеющимися нарушениями (акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты от 23.03.2021 ООО «Связьстрой СБ») <b>помещение кухни</b> не оборудовано извещателями	п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	1.04.2022	

8.	Система пожарной сигнализации на объекте эксплуатируется с имеющимися нарушениями (акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты от 23.03.2021 ООО «Связьстрой СБ») <b>электрощитовая</b> не оборудована извещателями	п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	1.04.2022	
9.	Система пожарной сигнализации на объекте эксплуатируется с имеющимися нарушениями (акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты от 23.03.2021 ООО «Связьстрой СБ») оповещатели в <b>помещении спортзала</b> не оборудованы защитой от механических повреждений	п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	1.04.2022	
10.	Отсутствует указатель выхода (световое табло) над дверью эвакуационного выхода из общего коридора 1 этажа (со стороны столовой)	п. 23 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	1.04.2022	
11.	Отсутствуют указатели направления выхода – знаки пожарной безопасности в общем коридоре 2 -го этажа	п. 23 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	1.04.2022	
12.	Дверь эвакуационного выхода из коридора 2-го этажа на лестничный марш открывается не по направлению выхода	п. 23, 27 (д) Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479; п.4.2.22 СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	1.04.2022	
13.	План эвакуации не отражает действительной экспликации помещений (не отображены перегородки с дверными блоками в общих коридорах )	п. 23 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	1.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Ярославского и Некрасовского районов  
Ярославской области по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» ав 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

Кознивецкая  
(подпись)

«27» ав 20 21 г.

директор Кознивецкая С.Г.  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Система пожарной сигнализации на объекте malfunctionирует, в помещении нарушены цвет проверки работоспособности систем противопожарной защиты от 23.03.2021 ОПС «Светстрой СБ» пожарные кондукторы частично (железные 1 этаж) расположены на высоте более 0,5м от земли в виде препятствия	п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	1.04.2022	