

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ №478 **об устранении выявленных нарушений**

09.10.2024

г.Ярославль

При обследовании объекта и рассмотрении представленных документов муниципального общеобразовательного учреждения "Сарафановская средняя школа" Ярославского муниципального района ОГРН 1037602601156, ИНН 7627013770 расположено по адресу: 150508, Ярославская область, Ярославский район, с.Сарафаново, д.55

выявлены² нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

При проведении профилактического визита были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п.1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

на момент проверки у Колпакова И.М. отсутствуют данные о ревакцинации против дифтерии (последняя ревакцинация от12.05.2024года). Друшлепина Е.Д. медотвод до 10.10.2024г ревакцинация против дифтерии

2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

В нарушение данного пункта покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты.

п.2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

На момент во не всех классах начальной школы имеются данные антропометрии, маркировка мебели проведена без учета роста детей.

п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение данного пункта, напольное покрытие в рекреации у кабинетов №17-18 имеет дефекты и повреждения.

П2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

в нарушение данного пункта в связи с течью крыши имеются протечки в кабинете №29 и 2 этаж туалет. в рекреации около кабинетов 28-30 углы стен в трещинах.

п.2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).

В нарушение данного пункта, на момент проверки проветривание коридоров и рекреаций во время перемен не проводится из-за ветхости оконных рам.

2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

В нарушение данного пункта в кабинетах 4а и 4б классах, а так же коридорах имеются стекла с нарушенной целостностью стекол (составные).

п.2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

На момент проверки практически во всех кабинетах используются лампы с разными спектрами светового излучения- теплый и белый.

В коридоре 2-го этажа в холле у кабинета №29 нет света (лампы не горят).

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

Устранить выявленные нарушения СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п.1.5. п.1.5. Обеспечить наличие у персонала учреждения данных о привитости , а именно данные о ревакцинации против дифтерии у Колпакова И.М. отсутствуют данные о ревакцинации против дифтерии. Друшлепина Е.Д.Кирвалидзе Т.Р. **Срок исполнения до 15 ноября 2024года.**

✓ 2.2.4. Провести ремонт дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории учреждения. **Срок исполнения до 20 августа 2025года.**

п.2.4.3. Обеспечить подбор ученической мебели во всех классах начальной школы и в дошкольных группах в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Иметь данные антропометрии детей. **Срок исполнения до 15 ноября 2024года.**

п.2.5.2. Устранить дефекты и повреждения напольного покрытия в рекреации у кабинетов №17-18 **Срок исполнения до 15 ноября 2024года.**

✓ П2.5.3. Провести ремонт кровли и помещений: в кабинете №29 и 2 этаж туалет; в рекреации около кабинетов 28-30 углы стен в трещинах. **Срок исполнения до 20.08.2025г.**

п.2.7.2. Провести замену ветхих оконных рам в коридорах и рекреациях, тем самым

обеспечив возможность проведения проветривания помещений в любое время года. **Срок исполнения до 20.08.2025г.**

2.8.3. Провести замену, стекл в рамках, с нарушенной целостностью стеколостекления. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистку оконных стекол проводится по мере их загрязнения. **Срок исполнения до 20.08.2025г.**

п.2.8.5. Обеспечить систему общего освещения с единым спектром светоизлучения.

Устранить причину отсутствия искусственного освещения в коридоре 2-го этажа (в холле у кабинета №29) **Срок исполнения до 20.08.2025г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю муниципальное общеобразовательное учреждение "Сарафоновская средняя школа" Ярославского муниципального района ОГРН 1037602601156, ИНН 7627013770 расположено по адресу: 150508, Ярославская область, Ярославский район, с.Сарафоново, д.55
Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «20» августа 2025 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель руководителя
М.П.



Золотина Л.С.

Копию настоящего предписания получил

«09» 10 2024 г.

Директор!
Рябовская *О.Т. Рябовская*
Ф.И.О